



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.84549

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
заявителя)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD,

Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG.

Телефон/Факс: info@hopa-m.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение
изготовителя продукции)

HOPA-M INDUSTRIAL COMPANY LTD,

Адрес: 321100, КИТАЙ, XIALIU INDUSTRIAL ZONE, NVBU TOWN, LANXI CITY, ZHEJIANG.

Телефон/Факс: info@hopa-m.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте
сертификации, позволяющая
идентифицировать объект)

Доводчики для закрывания дверей, торговая марка HOPA-M, серия 800
Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.72.14

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования
к доводчикам, предназначенным для использования в
конструкциях противопожарных/противодымных дверей»

код ТН ВЭД
8302600009

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний (исследований) №78631-ПРГ/ПБ-25 от 08.09.2025.
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации
№РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия.
Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.09.2025 по 08.09.2028



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Эксперт

подпись

О.А. Данилова

инициалы, фамилия

К.С. Gladkov

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.84549
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 09.09.2025 по 08.09.2028

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Согласно требованиям ГОСТ Р 56177-2014, и. 5.1.12 и Приложения Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных дверей», доводчики для дверей торговой марки НОРА-М прошли проверку и соответствуют следующим параметрам: Сила закрывания доводчиков для дверей торговой марки «НОРА-М», серия 800, не ниже класса 3 по таблице 1 ГОСТ Р 56177-2014; Устройство фиксации двери в отдельном положении в испытуемых моделях отсутствует; Функция задержки закрывания доводчиков настраивается на закрывание двери от угла 120 градусов до границы зоны задержки за время не менее 25 с; Регуляторы управления доводчиком могут задействоваться с помощью специального инструмента. Областью применения доводчиков являются конструкции противопожарных/противодымных дверей с заданным пределом огнестойкости по результатам испытаний дверной конструкции, снабженной данным доводчиком.



Руководитель органа
по сертификации

подпись

Эксперт

подпись

О.А. Данилова
инициалы, фамилия

К.С. Гладков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации